СУ СКР по Чувашии установлена причина смерти 2-х мужчин и отравления женщины в Чебоксарском районе

Следственными органами СУ СКР по Чувашии проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 ноября 2021 года в одной из квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме в деревне Вурманкасы-Туруново Чебоксарского района тел двух мужчин, а также женщины с признаками отравления, которая была госпитализирована.

После проведения судебно-медицинского исследования тел погибших установлено, что причиной их смерти является отравление угарным газом. По версии следствия, в квартире погибших был установлен индивидуальный обогревательный газовый котел, который находится в исправном состоянии, однако ввиду его неправильного использования (регулярного включения и выключения на непродолжительное время) произошло обледенение конденсата в дымоходной трубе, в результате чего, при отсутствии достаточной тяги, угарный газ скопился в помещении, что привело к отравлению жильцов.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

Напоминаем гражданам, что при использовании индивидуальных обогревательных приборов необходимо быть предельно внимательными. Если вы используете индивидуальное газовое оборудование, убедитесь, что оно установлено и эксплуатируется в соответствии с инструкцией, проверьте наличие вентиляции и достаточной тяги в помещении. Установка невентилируемых пластиковых окон в помещении, где расположено газовое оборудование – запрещена. Чтобы избежать трагедии установите на окна приточный клапан либо держите их в приоткрытом на режим проветривания состоянии. Позаботьтесь о себе и своих близких.

16 Ноября 2021

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1629439

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике