



## **В Шумерле проводится проверка по факту смерти сварщика, производившего работы на реконструируемой АЗС**

Днём 20 июня 2011 года в городе Шумерле производились работы по реконструкции автозаправочной станции, расположенной по Калининскому шоссе. Во время сварки над технологическим колодцем, ведущим к подземным резервуарам для хранения нефтепродуктов, произошло возгорание паров горюче-смазочных материалов. В результате 50-летний сварщик получил термические ожоги II-III степеней на 80 процентах поверхности тела. Он был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению правил техники безопасности при проведении работ по реконструкции автозаправочной станции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Материал проверки находится в производстве Шумерлинского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

20 Июня 2011

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/640076>