



В Чебоксарах выясняются обстоятельства гибели 26-летнего горожанина, погибшего от поражения электрическим током

8 июня 2011 года около 9 часов 40 минут в цеху одного из промышленных предприятий, расположенных по Базовому проезду в городе Чебоксары было обнаружено тело 26-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной его смерти явилось поражение электрическим током. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как установлено следователями, индивидуальный предприниматель заключил договор подряда на ремонт кровли указанного цеха и 8 июня 2011 года направил туда своих работников. Вместе с ними пришёл и 26-летний родственник одного из работников, не состоявший в трудовых отношениях с предпринимателем. Перед выполнением работ они заметили, что крыша на одном участке протекает, и 26-летний молодой человек решил проверить, где находится прохудившееся место. Для этого он забрался по приставной лестнице на металлическую площадку, расположенную на высоте около пяти метров над уровнем бетонного пола цеха. На высоте около двух метров над указанной площадкой имелись рельсы внутрицехового крана, находившиеся под напряжением. В результате парень получил поражение электрическим током, и упал с площадки на пол. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. В настоящее время совместно со специалистами Государственной инспекции труда в Чувашской Республике выясняются все обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении указанных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Материал проверки находится в производстве следственного отдела по городу Чебоксары Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

15 Июня 2011

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/640062>